

UZSKAITES SADALNES AR KABEĻU SEKCIJU



JAUDA

Spēks Rītdienai

Sadalnes vairākiem elektroenerģijas skaitītājiem



ISO 9001
ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification




UZSKAITES SADALNES AR KABEĻU SEKCIJU

Uzskaites sadalnes ar kabeļu sekciju paredzētas elektroenerģijas lietotāja elektrotīkla pieslēgšanai sadales tīklam un elektroenerģijas uzskaitēi kā arī sadales tīkla kabeļu komutācijai. Tajā atbilstoši komplektācijai uzskaites sekcijā izveidots vadojums divām vai četrām uzskaitēm, uzstādītas pieslēguma un lietotāja spaiļes, aizsargslēdži, drošinātāju blokslēdzis, kā arī PE un N spaiļes, savukārt kabeļu sekcijā uzstādītas drošinātāju pamatnes vai drošinātāju blokslēdži pievienoto kabeļu komutācijai un aizsardzībai no īsslēgumiem un pārslodzes. Sadalne aprīkota ar stiprinājuma elementiem elektroenerģijas skaitītājiem. Pilnībā nokomplektēta sadalne nodrošina lietotāju elektrotīkla un sadales tīkla aizsardzību no īsslēguma un pārslodzēm kā arī pieslēgto kabeļu komutāciju.

Sadalnes izgatavotas atbilstoši LVS EN 60439 prasībām. Sadaļņu korpusi izgatavoti no 1,5 mm bieza cinkota tērauda lokšņu materiāla un pārklāti ar UV starojuma noturīgu polimēru pārklājumu ar pulvertehnoloģijas metodi, kas atbilst apkārtējās vides apstākļu klasifikācijas klasei C4. Pārklājuma tonis RAL7032. Visu sadaļņu uzskaites daļas ir nosegtas ar caurspīdīgu, plombējamu ekrānu no ugunsdroša polimēru materiāla. Caurspīdīgs ekrāns paredzēts uzskaites ķēžu vizuālai kontrolei un elektroenerģijas skaitītāja rādījumu nolaišanai. Sadaļņu durvis ir aprīkotas ar iekšēju pievelkamu slēdzeni. Uzskaites daļu durvju slēdzenes ir ar atslēgu vienādmalu trijstūris, bet kabeļu sekciju ar pagriežamu rokturi, kurā var ievietot puscilindra slēdzeni.

TIPA APZĪMĒJUMA ATŠIFRĒJUMS

UKS - X - X



Tips

Korpusa gabarīts: "1"; "11"; "3"; "1V"

Sadalnes nominālā strāva*, A: "250"; "400"

* Iespējamās sadaļņu komplektāciju nominālās strāvas skatīt tabulā.



	UKS - 1	UKS - II
Nominālais spriegums	400/230 V	400/230 V
Nominālā strāva	250 A	250 (400)* A
Uzskaites sekcijas nominālā strāva	63 A	63 A
Darba temperatūras diapazons	-35°C — 45°C	-35°C — 45°C
Aizsardzības pakāpe	IP44	IP44
Augstums	1025 mm	1325 (1490)* mm
Platums	805 mm	590 (805)* mm
Dziļums	260 mm	260 (300)* mm

* komplektācijai ar nominālo strāvu 400A



	UKS - 3	UKS - IV
Nominālais spriegums	400/230 V	400/230 V
Nominālā strāva	400 A	250 (400) A
Uzskaites sekcijas nominālā strāva	63 A	63 A
Darba temperatūras diapazons	-35°C — 45°C	-35°C — 45°C
Aizsardzības pakāpe	IP44	IP44
Augstums	1490 mm	1455 mm
Platums	805 mm	800 mm
Dziļums	300 mm	205 (235)* mm

Sadalņu standarta komplektāciju varianti

	Trīsfāžu elektroenerģijas uzskaišu daudzums	Maksimālais drošinātāju pamatņu skaits		Maksimālais drošinātāju bloklēdžu skaits			Kabeļu pievienojuma skaits kabeļu sekcijā	Maksimālais pievienojuma kabeļu šķēsgriezums
		NH - 1	NH - 2	NH-00	NH-1	NH-2		
UKS - 1	4	3	-	-	-	-	2	120 mm ²
UKS - II - 250A	2	-	-	1	2	-	2	
UKS - II - 400A	2	-	-	-	1	2	2	240 mm ²
UKS - 3	4	-	4	-	-	-	3	240 mm ²
UKS - IV - 250A	4	-	-	1	2	-	2	240 mm ²
UKS - IV - 400A	4	-	-	-	1	2	2	240 mm ²

Šajā bukletā apkopota informācija par standarta komplektācijas sadalnēm. AS Energofirma "JAUDA" pēc pasūtījuma vai atsevišķi noslēgtiem piegādes līgumiem izgatavo speciālas komplektācijas sadalnes, kuras šajā bukletā nav iekļautas. Informāciju par šo sadalņu komplektācijas iespējām un citām sadalnēm var saņemt sūtot vēstuli uz e-pastu info@jauda.com



AS Enerģofirma "JAUDA"

Krustpils iela 119, Rīga, LV-1057, Latvija. Tālrunis: 67725789, 67725755. E-pasts: info@jauda.com

www.jauda.com